

Attestation de conformité / *attestation of conformity* n° 07a-03

Annule et remplace l'attestation de conformité / *cancel and replaces attestation of conformity* n° 07-03

délivrée à / *issued to* : SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS
89 boulevard Franklin Roosevelt
92500 RUEIL MALMAISON
FRANCE

pour le matériel / *for the apparatus* : Disjoncteur basse tension tripolaire débrochable /
Low-voltage three-pole withdrawable circuit-breaker

référence / *reference* : MASTERPACT NW20 H2, NW25 H2, NW32 H2, NW40 H2
(avec déclencheur électronique / *with electronic trip unit* Micrologic 2.0, 5.0, 6.0 ou/ou 7.0)

constructeur / *manufacturer* : SCHNEIDER ELECTRIC SA

selon le(s) référentiel(s) / *according to standard(s)* :

IEC 60947-2 édition 2.2 (2001-11), sequence IV / Courant assigné de courte durée admissible / *Short-time withstand current*, § 8.3.6 sauf/except § 8.3.6.4

caractéristiques assignées / *rated characteristics* :

Tension d'isolement / *Insulation voltage* : 1000 V
Tension d'emploi / *Operational voltage* : 440 V, 525 V, 690 V
Fréquence / *Frequency* : 50/60 Hz
Courant d'emploi / *Operational current* : NW20 H2: 2000 A
NW25 H2: 2500 A
NW32 H2: 3200 A
NW40 H2: 4000 A

Courant de courte durée admissible / *Short-time withstand current* : 75 kA / 3s

Service / *Duty* : Ininterrompu / *Uninterrupted*

Catégorie d'emploi / *Utilisation category* : B

Température de référence / *Reference temperature* : 50°C

document(s) pris en compte (s) / *relevant document(s)* :

Rapport (s) d'essai / *Test report (s)* : F01.02.68

Cette attestation ne s'applique qu'à l'échantillon soumis à l'essai de type / *This attestation applies only to the sample submitted to the type test.*

Fontenay-aux-Roses,
Le / on : 2004-10-19

Le Président de l'ASEFA / *The chairman of ASEFA,*



I. HELLER