



ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN

Nº de Certificado

1155

SCHNEIDER ELECTRIC DE COLOMBIA S.A

NIT. 890.311.875-1

CERTIFICACIÓN TIPO MARCA DE CONFORMIDAD (Esquema 5)

Alcance: El organismo de certificación QCERT otorga el presente certificado de conformidad de producto, de acuerdo con la siguiente información:


Producto: Interruptores automáticos tipo miniatura e interruptores automáticos tipo miniatura con protección de falla a tierra GFI marca Square D

Referencias: Línea homeline HOM y HOM GFI. Ver referencias particulares en el anexo del certificado

Referencial: RETIE resoluciones N° 90708 del 30 de agosto de 2013, N° 90907 del 25 de octubre de 2013 y 9 0795 de 25 de julio 2014. UL 489 de 2013

La certificación otorgada está sujeta a los resultados de las evaluaciones de seguimiento anuales tal como se establece en el Reglamento RG-01.

Anexo a éste certificado se entrega un documento que contiene 1 hoja donde se describen las especificaciones técnicas de los productos certificados. La validez del certificado se puede consultar en la página web www.qcert.com.co


Gerente



Fecha Certificación: 2015-04-27

Fecha Vencimiento: 2018-04-27

Colle 10 Sur N° 50 FF-28 Of. 208 Edificio Primer Plano
Teléfono (574) 444 80 87 • Medellín - Colombia
www.qcert.com.co qcert@qcert.com.co



NTC-ISO/IEC 17065:2013
11-CPR-03



CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO NÚMERO 1155

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 2015-04-27

FECHA DE VENCIMIENTO: 2018-04-27

SCHNEIDER ELECTRIC DE COLOMBIA S.A.

Carrera 69 F No. 20-91, Zona Industrial de Montevideo, Bogotá D.C.

COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 128. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Aspecto	Descripción	
Producto	Interruptores automáticos tipo miniatura e interruptores automáticos tipo miniatura con protección de falla a tierra GFI marca Square D	
Referencial	RETIE resoluciones N° 90708 del 30 de agosto de 2013, N° 90907 del 25 de octubre de 2013 y 9 0795 de 25 de julio 2014 UL 489 de 2013	
Fabricante y planta	Schneider Electric Industries SAS. Business Partner Principal: 31 Rue Pierre Mendes France, Eybens – 38320 France. Schneider Electric Usa, Inc. Cedar Rapids, Ia 52404-5403 USA3700 6TH ST SW Schneider Electric Usa, Inc. 1010 Airpark Center Dr. Nashville, tn 37217 USA	
Línea	HOMELINE	
Familia	Interruptor automático miniatura HOM	Interruptor automático miniatura con protección de falla a tierra HOMGFI
Referencias particulares	HOM115; HOM120; HOM130; HOM140; HOM150; HOM2100 HOM215; HOM220; HOM230; HOM240; HOM250; HOM260; HOM270; HOM280; HOM290; HOM3100; HOM315; HOM320; HOM330; HOM340; HOM350; HOM360; HOM370; HOM380	HOM115GFI HOM120GFI HOM215GFI HOM220GFI HOM230GFI HOM240GFI
Niveles de corriente	15 A – 20 A – 30 A – 40 A – 50 A – 60 A – 70 A - 80 A – 90 A y 100 A	15 A – 20 A – 30 A y 40 A
Niveles de corto circuito	10 KA a 120/240V	
Niveles de tensión	120 / 240 60Hz	
Clase para disparo	-	Clase A 6 mA
No de polos	1, 2 y 3	1 y 2
Ajuste de corriente	Fijos	
Tipo de conexión	Plug in (enganche)	
Exclusiones (*)	Ninguna	
Usos	Elementos de protección en redes eléctricas de baja tensión tipo residencial y similares	

(Handwritten signature)
Gerente



Calle No. 105 Sur No. 50FF - 28 Oficina 208 - Edificio Primer Plano
Teléfono (574) 444 80 87 • Medellín - Colombia
qcert@qcert.com.co