

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO*PRODUCT CONFORMITY CERTIFICATE*

Modelo de Certificación

*Certification Modality***No. 01641****Marca de Conformidad****Esquema 5**La Corporación Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico
del Sector Eléctrico - CIDET certifica que el producto:*CIDET certifies that the product:*

| DENOMINACIÓN | TIPO | REFERENCIA |
|-------------------------|------|--------------------------------------------------|
| TUBOS CONDUIT METÁLICOS | EMT | DIÁMETRO 2 ½", 3", 3 1/2" Y 4" INCLUYE CURVAS |

Las características e identificación de este producto se describen en el documento anexo,
que hace parte integral del presente CERTIFICADO y contiene una página.*The characteristics and identification of this product are described in the attached document,
which is an integral part of this CERTIFICATE***Fabricado por**
Manufactured by:**CONSORCIO METALÚRGICO NACIONAL LTDA - COLMENA**

Transversal 60 45 A – 85 Sur, Bogotá, Colombia

Satisface los requerimientos de
Satisfies the requirements of

RESOLUCIÓN 90708 de MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA – RETIE (Numeral 20.6)

Fecha de Certificación: 09 / 03 / 2005

Última Actualización: 29 / 01 / 2018

Fecha de Vencimiento: 28 / 01 / 2021

Fecha máxima para la finalización de las próximas auditorías de seguimiento: 28 / 01 / 2019 y 28 / 01 / 2020


Juan Pablo Rojas Duque
Gerente CIDET Certificación
Certification CIDET ManagerCIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del producto que dieron origen a ésta certificación.
Las novedades y vigencia de este certificado, pueden ser consultadas en la página www.cidet.org.co*CIDET makes the verification and follow up the characteristics of the product that gave rise to this certification.
On page www.cidet.org.co, you can find news and validity of this certificate.*



CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No. 01641

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 09 / 03 / 2005

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 29 / 01 / 2018

FECHA DE VENCIMIENTO: 28 / 01 / 2021

**ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE
TUBOS CONDUIT METÁLICOS,
FABRICADOS Y COMERCIALIZADOS POR CONSORCIO
METALÚRGICO NACIONAL LTDA. – COLMENA
UBICADA EN LA TRANSVERSAL 60 45 A 85 SUR, BOGOTÁ, COLOMBIA**

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo | EMT |
| Referencia | Diámetro 2 1/2", 3", 3 1/2" y 4" - Incluye curvas |
| Norma aplicable | NTC 105/2008 |
| Características constructivas | Tubos galvanizados en zinc por inmersión en caliente, de extremos lisos, de longitud 3.05 |
| Material | Lámina de acero calidad SAE 1008 - 1010 Zinc: ASTM B6 |
| Uso | Industrial y doméstico Como conductor de alambres o cables de un sistema eléctrico |
| Referencial | RESOLUCIÓN 90708 de MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA – RETIE (Numeral 20.6) |

Atentamente,


Juan Pablo Rojas Duque
Gerente CIDET Certificación