

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO

PRODUCT CONFORMITY CERTIFICATE

Modelo de Certificación

Certification Modality

No. 01920

Marca de conformidad

Esquema 5

La Corporación Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico
del Sector Eléctrico – CIDET certifica que el producto:

CIDET certifies that the product:

DENOMINACIÓN	TIPO	REFERENCIA
AISLADORES DE PORCELANA MARCA GAMMA - AISLADORES CORONA	CARRETE	ANSI 53-1, 53-2, 53-3, 53-4, 53-5

Las características e identificación de éste producto se describen en el documento anexo,
que hace parte integral del presente CERTIFICADO y contiene una página.

*The characteristics and identification of this product are described in the attached document,
which is an integral part of this CERTIFICATE*

Fabricado por
Manufactured by:

ELECTROPORCELANA GAMMA S.A.S.

Carrera 49 67 Sur - 680, Sabaneta, Antioquia, Colombia

Satisface los requerimientos de
Satisfies the requirements of


NTC 693/1998, ANSI C29.3/2015 y la Resolución 90708 de 2013 del
Ministerio de Minas y Energía – RETIE (Numeral 20.1)

Fecha de Certificación: 07 / 10 / 2005

Última actualización: 08 / 06 / 2017

Fecha de Vencimiento: 07 / 06 / 2020

Fecha máxima para la finalización de las próximas auditorias de seguimiento: 07 / 06 / 2018 y 07 / 06 / 2019


Juan Pablo Rojas Duque
Gerente CIDET Certificación
CIDET Certification manager

CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del producto que dieron origen a ésta certificación.
Las novedades y vigencia de este certificado, pueden ser consultadas en la página www.cidet.org.co

*CIDET makes the verification and follow up the characteristics of the product that give rise to this certification.
On page www.cidet.org.co, you can find news and validity of this certificate*



ANSI Accredited Program
PRODUCT CERTIFICATION

IC # 0829

Medellin: Carrera 46 No. 56-11 (Av. Oriental), Piso 13 Tel: (+574) 444 12 11 Fax: (+574) 444 0460



ISO/IEC 17065:2002
09-CPR-004



CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No. 01920

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 07 / 10 / 2005


ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 08 / 06 / 2017

FECHA DE VENCIMIENTO: 07 / 06 / 2020

ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE
AISLADORES DE PORCELANA MARCA GAMMA - AISLADORES CORONA
FABRICADOS POR ELECTROPORCELANA GAMMA S.A.S. UBICADA EN LA CARRERA 49
67 SUR 680, SABANETA, ANTIOQUIA, COLOMBIA

Tipo	Carrete				
Referencia	ANSI 53-1, 53-2, 53-3, 53-4, 53-5				
	53 - 1	53 - 2	53 - 3	53 - 4	53 - 5
Referencia de fábrica	8055	8065	8075	8085	8095
Color	Gris 5BG 7,0/0,4				
Tinte	+/- 12 (3G a 7B)				
Valor	+/- 0,5				
Intensidad	+0,2 a + 0,6				
Resistencia transversal, N	8900	13300	17800	20000	26700
Flameo en seco a baja frecuencia, kV	20	25	25	25	35
Flameo en húmedo a baja frecuencia, kV					
	Vertical	8	12	12	12
Horizontal	10	15	15	15	25
Referencial	NTC 693/1998, ANSI C29.3/2015 y la RESOLUCIÓN 90708 de 2013 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA - RETIE (Numeral 20.1)				

Atentamente,


Juan Pablo Rojas Duque
Gerente CIDET Certificación

das