

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO

PRODUCT CONFORMITY CERTIFICATE

Modelo de Certificación
Certification Modality

No. 05069

Marca de Conformidad
Esquema 5

La Corporación Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico
del Sector Eléctrico – CIDET certifica que el producto:

CIDET certifies that the product:

DENOMINACIÓN	TIPO	REFERENCIA
CONDUCTORES ELÉCTRICOS MARCA FACELEC	CABLE MONOPOLAR DE COBRE O ALUMINIO S8000, AISLADO EN XLPE, 600V TIPOS XHHW/XHHW-2	CALIBRES 14 AWG AL 1000 KCMIL

Las características e identificación de este producto se describen en el documento anexo, que hace parte integral del presente CERTIFICADO y contiene una página.

The characteristics and identification of this product are described in the attached document, which is an integral part of this CERTIFICATE

Fabricados por:
Manufactured by:

FÁBRICA COLOMBIANA DE CONDUCTORES ELÉCTRICOS LTDA.
FACELEC LTDA.

Calle 42 66C-20 Bogotá D.C., Colombia

Satisface los requerimientos de
Satisfies the requirements of


UL 44/2014 Y NTC 3277/2013

Fecha de Certificación: 04 / 09 / 2013

Última Actualización: 26 / 01 / 2015

Fecha de Vencimiento: 01 / 10 / 2017

Fecha máxima para las próximas auditorías de seguimiento : 01 / 09 / 2015 y 01 / 09 / 2016



Carlos Ariel Naranjo Valencia
Director Ejecutivo
Executive Director

CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del producto que dieron origen a ésta certificación.
Las novedades y vigencia de este certificado, pueden ser consultadas en la página www.cidet.org.co

*CIDET makes the verification and follow up the characteristics of the product that gave rise to this certification.
On page www.cidet.org.co, you can find news and validity of this certificate.*



CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO

PRODUCT CONFORMITY CERTIFICATE

Modelo de Certificación
Certification Modality

No. 05071

Marca de Conformidad
Esquema 5

La Corporación Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico
del Sector Eléctrico – CIDET certifica que el producto:

CIDET certifies that the product:

DENOMINACIÓN	TIPO	REFERENCIA
CONDUCTORES ELÉCTRICOS MARCA FACELEC	CABLE MONOPOLAR DE COBRE O ALUMINIO S8000, AISLADO EN XLPE, 600V TIPOS RHH/RHW-2/USE-2 Y XHHW/XHHW-2	CALIBRES 14 AWG AL 1000 KCMIL

Las características e identificación de este producto se describen en el documento anexo, que hace parte integral del presente CERTIFICADO y contiene una página.

The characteristics and identification of this product are described in the attached document, which is an integral part of this CERTIFICATE

Fabricados por:
Manufactured by:

FÁBRICA COLOMBIANA DE CONDUCTORES ELÉCTRICOS LTDA.
FACELEC LTDA.

Calle 42 66C-20 Bogotá D.C., Colombia

Satisface los requerimientos de
Satisfies the requirements of


RESOLUCIÓN 90708 DE 2013 DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA - RETIE

Fecha de Certificación: 04 / 09 / 2013

Última Actualización: 26 / 01 / 2015

Fecha de Vencimiento: 01 / 10 / 2017

Fecha máxima para las próximas auditorías de seguimiento : 01 / 09 / 2015 y 01 / 09 / 2016



Carlos Ariel Naranjo Valencia
Director Ejecutivo
Executive Director

CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del producto que dieron origen a ésta certificación.
Las novedades y vigencia de este certificado, pueden ser consultadas en la página www.cidet.org.co

*CIDET makes the verification and follow up the characteristics of the product that gave rise to this certification.
On page www.cidet.org.co, you can find news and validity of this certificate.*



CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No. 05069

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 04 / 09 / 2013


ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 26 / 01 / 2015

FECHA DE VENCIMIENTO: 01 / 10 / 2017

**ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE
CONDUCTORES ELÉCTRICOS MARCA FACELEC
FABRICADOS POR FÁBRICA COLOMBIANA DE CONDUCTORES ELÉCTRICOS LTDA.
FACELEC LTDA., UBICADA EN LA
CALLE 42 66C-20 BOGOTÁ D.C., COLOMBIA**

Tipo	Cable monopolar de cobre o aluminio S8000, aislado en XLPE, 600V tipos XHHW/XHHW-2
Referencia	Calibres 14 AWG al 1000 kcmil
Conductor	Cobre suave o aluminio serie 8000 cableado concéntrico
Aislamientos	XLPE
Tensión	600 V
Número de conductores	Uno (1)
Máxima temperatura	90°C
Aplicación	De conformidad con el Código Eléctrico Colombiano
Referencial	UL 44/2014 Y NTC 3277/2013

Atentamente,




Carlos Ariel Naranjo Valencia
Director Ejecutivo

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No. 05071**FECHA DE CERTIFICACIÓN: 04 / 09 / 2013****ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 26 / 01 / 2015****FECHA DE VENCIMIENTO: 01 / 10 / 2017**

**ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE
CONDUCTORES ELÉCTRICOS MARCA FACELEC
FABRICADOS POR FÁBRICA COLOMBIANA DE CONDUCTORES ELÉCTRICOS LTDA.
FACELEC LTDA., UBICADA EN LA
CALLE 42 66C-20 BOGOTÁ D.C., COLOMBIA**

Tipo	Cable monopolar de cobre o aluminio S8000, aislado en XLPE, 600V tipos RHH/RHW-2/USE-2 y XHHW/XHHW-2
Referencia	Calibres 14 AWG al 1000 kcmil
Conductor	Cobre suave o aluminio serie 8000 cableado concéntrico
Aislamientos	XLPE
Tensión	600
Número de conductores	Uno (1)
Máxima temperatura	90°C
Aplicación	De conformidad con el Código Eléctrico Colombiano
Referencial	RESOLUCIÓN 90708 DE 2013 DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA - RETIE

Atentamente,



Carlos Ariel Naranjo Valencia
Director Ejecutivo